



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Dąbrowie Białostockiej  
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 4  
16 – 200 Dąbrowa Białostocka  
tel. 85 7121 109  
[www.pedek.pl](http://www.pedek.pl)  
e-mail: [mgok@dabrowa-bial.pl](mailto:mgok@dabrowa-bial.pl)

Dąbrowa Białostocka, dnia 14 grudnia 2021 r.

**ZP. 1. 2021**

(znak sprawy)

**544ac8c3-8db7-43e6-b3ec-7dfc63e4fda5**

(identyfikator postępowania)

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej, jako Zamawiający, na podstawie 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

**Pytanie nr 1:**

Czy w zakres zadania wchodzi przebudowa przyłącza wody oraz kanalizacji ?

**Odpowiedź nr 1:**

*Zamawiający informuje, iż w zakres zadania nie wchodzi przebudowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego.*

**Pytanie nr 2:**

Czy nowa kotłownia powinna być zasilana olejem opałowym czy peletem ?

**Odpowiedź nr 2:**

*Zamawiający informuje, iż w SWZ określono, iż budynek będzie ogrzewany instalacją c.o. z kotłem na gaz ziemny lub pompami ciepła i instalacja fotowoltaiczną z ogrzewaniem podłogowym w części biblioteki i kaloryferami w pozostałych częściach.*

**Pytanie nr 3**

Czy istniejące przyłącze zapewnia ciśnienie wystarczające do potrzeb p.poż. ? Czy będzie konieczność zastosowania zestawu hydroforowego ?

**Odpowiedź nr 3:**

*Zamawiający informuje, iż konieczne będzie zastosowanie zestawu hydroforowego.*

Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowaną Specyfikację Warunków Zamówienia.